



STAROSTWO POWIATOWE
W KROTOSZYŹNIE
ul. 10 Pałacu Plechoty Wilk. 10
tel. 62 725 42 58

2021-11-24, 21478/2021



Ilość zal. 0

Pr. 0003. ZG. 2021

Marcin Leśniak

Radny Powiatu Krotoszyńskiego

Koźmin Wlkp. 24.11.2021r.

PZD - odpowiedź
do 8.12.2021r.

Sz. P.

Stanisław Szczotka

Starosta Powiatu Krotoszyńskiego

WNIOSEK

W nawiązaniu do wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 23.11.2021r. o godzinie 8:30 przy udziale Dyrektora PZD Pana Krzysztofa Jelinowskiego oraz pracownika PZD Pana Marka Lewandowicza dotyczącej realizacji inwestycji budowy ścieżki rowerowej Koźmin Wlkp. – Staniew zwracam się z wnioskiem o odwrotne działanie mające na celu wyjaśnienie jakości wykonanych prac.

Pragnę zauważyć, iż inwestycja została zakończona z opóźnieniem. Należy również jednoznacznie stwierdzić, co potwierdzili przedstawiciele inwestora, iż prace wykonane są nienależycie i niestarannie tj. w szczególności:

- ściek ułożony z kostki brukowej betonowej w wielu miejscach jest wyżej niż nawierzchnia drogi,
- nowa nawierzchnia ułożona z masy bitumicznej **posiada liczne nierówności, spękania (poprzeczne i podłużne), dużą porowatość**. Z dużym prawdopodobieństwem została ułożona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych jak również nie został spełniony warunek odpowiedniej temperatury masy przy jej układaniu. Z tego faktu domniemam wynika jej niska jakość i ubytki. Dostęp wody w wyniku dużej porowatości i spękań spowoduje po okresie zimowym ubytki. Trzeba również zaznaczyć, iż nie posiada ona również w wielu miejscach wystarczającej twardości co przy tarciu (obuwie) powoduje jej wykruszania.
- nie uporządkowane pobocze, liczne pozostałości bruku, kamieniu, resztek masy asfaltowej.
- brak oznakowania poziomego i pionowego.

Mając powyższe sugeruję wykonanie badań nawierzchni przez niezależne Laboratorium Drogowe każdej warstwy nawierzchni.

W związku z brakiem możliwości udziału w planowanych pracach odbiorowych proszę o uwzględnienie moich uwag oraz odwrotne poinformowanie o ostatecznych ustaleniach.

Z wyrazami szacunku

Marcin Leśniak

Do wiadomości:

1. PZD Krotoszyn

Krotoszyn, dnia 02.12.2021

PZD.074.24.2021

Pan
Marcin Leśniak
Radny Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 24.11.2021 r. informuję, że w dniu 25.11.2021 r. Komisja dokonała odbioru zadania pn: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski Staniew II przetarg.

Komisja stwierdziła, że na realizowanej inwestycji występują usterki w zakresie ułożonej nawierzchni na ścieżce tj. lokalne spękania podłużne i poprzeczne, występujące tzw. miejsca rakowe, a także uwagi o niedostosowaniu wysokości ułożonej nawierzchni bitumicznej do wysokości krawężnika oporowego. Ponadto stwierdzono potrzebę ponownego remontu krawędzi jezdni przy ścieku krawężnikowym.

Komisja wyznaczyła termin usunięcia usterek do dnia 29.04.2022 r., który będzie obejmował ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości ścieżki i remoncie jezdni przy ścieku krawężnikowym.

Na tę okoliczność wstrzymano kwotę 37.894,47 zł, która pokrywa całość robót bitumicznych oferty Wykonawcy robót.

Z poważaniem

STAROSTA
Stanisław Szczotka
Stanisław Szczotka